

# ValveMate 7100コントローラー

## 取扱説明書



ノードソンEFDの取扱説明書のpdf  
ファイルは、[www.nordsonefd.com/jp](http://www.nordsonefd.com/jp)  
からダウンロードできます

**Nordson**  
EFD

この度は、ノードソンEFDのValveMate™ 7100シングルバルブコントローラーをご購入いただきましてありがとうございました。当製品は、工業用塗布専用に設計されており、お客様の製造工程の効率改善に貢献いたします。

本取扱説明書は、ValveMate 7100バルブコントローラーのご使用方法についてご説明します。

装置の制御や機能について正しくご理解いただくために、取扱説明書の内容を良くご確認ください。また、ノードソンEFDの50年以上に及ぶ工業用塗布の経験に基づいたさまざまな情報が記載されておりますので、あわせてご参照ください。

ご不明な点はほとんどが本書で解決できるはずですが、何かありましたら、EFDまたは認定EFD代理店までご遠慮なくお問い合わせください。お問い合わせ先の詳細は、本書の最後のページに記載しています。

## ノードソンEFDのお約束

ご購入ありがとうございます。

お買い上げいただいた装置は、世界で最も精密なディスペンサです。

ノードソンEFDは、お客様のビジネスに重きを置き、全従業員一丸となってお客様のご満足のために最善を尽くします。

もし当社の製品やサポートにご満足いただけない場合は、是非直接私までお電話（米国内からは800-556-3483、米国外からは+1-401-431-7000）、もしくはE-mail ([Ferran.Ayala@nordsonefd.com](mailto:Ferran.Ayala@nordsonefd.com))にてご連絡ください。

どのような問題も、ご満足いただけるまで解決にあたる所存です。

重ねましてノードソンEFD製品をお選びいただきましたことを、心から感謝いたします。

*Ferran*

Ferran Ayala、副社長

# もくじ

もくじ	3
はじめに	4
安全に関する手引	5
ハロゲン化炭化水素溶剤の危険	6
高圧液剤	6
有資格者による操作	6
対象使用方法	7
規制と認可	7
作業者の安全のための注意	7
防火	8
予防保全	8
消耗部品に関する重要な安全概要	9
誤作動時の対応	9
廃棄	9
仕様	10
各機能部品	11
前面パネルボタン / 操作モード	11
インジケータランプ	12
背面パネルの記号解説	12
一般的な接続例	13
ValveMate 7100の取付	14
外部電源アダプター	14
入力/出力接続	15
起動接続	16
アラーム出力接続	16
アラーム入力接続	16
サイクル終了接続 (EOC)	16
DC24V出力	16
I/O接続図	17
エアー配管接続	18
エアー出力接続	18
エアー入力接続	18
最終チェックリスト	19
ディスペンスバルブのテスト	20
設定方法	21
RUNモードでバルブ運転中に調整をするには	21
コントローラーをSTEADYモードに設定するには	21
TEACHモードを使用するには	21
PURGEモードにするには	21
圧力低下アラームを有効/無効にするには	22
圧力の単位表示のpsiあるいはbarを選択するには	22
CC INIT I/Oを外部アラーム入力として有効/無効にするには	22
パーツ番号	23
交換用部品	23
トラブルシューティング	24

## はじめに

**重要:** 吐出サイズの主要調整要素はバルブの開放時間です。ValveMate 7100をご使用いただくことにより、バルブの開放時間を簡単に、またバルブの動作中でも設定することが可能です。

ValveMate 7100はノードソンEFDのシングルバルブコントローラーで、吐出時間のプログラム、デジタル時間表示、キーパッドによるプログラミング、そしてホストPLC(プログラマブルコントローラー)との通信機能を備えています。

その他の機能:

- ・ プッシュボタンでの時間設定入力やワンタッチの時間プログラミング
- ・ 浮動小数点により、吐出時間を0.001～99.9秒の範囲で設定可能
- ・ 明るい赤色LED表示
- ・ プッシュボタン式パーズ機能
- ・ 圧力低下、オプションタンクの残量レベル検知、その他のアラーム検知機能
- ・ サイクル終了フィードバック信号

ValveMate 7100は、機械メーカーや操作担当者のごことを考慮して設計されています。バルブステーションにより近い場所で、バルブの制御設定を簡単かつ精密に行うことができる特長を備えています。

ValveMateの操作はとても簡単です。機能をご確認いただくことで、このコントローラーの操作の簡単さと特長をご理解いただけることでしょう。

ノードソンEFDのその他の製品と同様、ValveMateは仕様に的確に製造され、出荷前に十分な試験が行われています。

製品の性能を最大限に生かすため、本取扱説明書をよくお読みください。

# 安全に関する手引

## ⚠警告

「警告」レベルの危険を伴う注意事項です。  
これに従わない場合、死亡または重症を負う可能性があります。



### 感電

感電する危険性があります。カバーを外す前に電源を切ってください。または電気機器を修理する前に、スイッチの電源を切り、ロックアウトしてタグ付けしてください。わずかでも感電を感じた場合は、直ちにすべての機器の電源を切ってください。問題が特定あるいは解決されない限り、装置を始動させないでください。

## ⚠注意

「注意」レベルの危険を伴う注意事項です。  
これに従わない場合、低～中程度の怪我の危険があります。



### 取扱説明書をお読みください

当製品の適正な使用方法を理解するため、取扱説明書をお読みください。また、安全に関する注意事項を守ってください。各作業や製品に関する個別の警告、注意事項は、それぞれの製品の取扱説明書の該当する個所に記載されています。取扱説明書など必要な文書は、作業者が利用しやすい場所に置くようにしてください。



### 最大エア圧

製品マニュアルに特に明記されていない限り、最大エア入力圧は7.0 bar (100 psi) です。それを超える場合は、破損の恐れがあります。エア入力圧は、定格が0 ~7.0 bar (0~100 psi)の外部エア圧レギュレータを使って力をかけることになっています。



### 開放圧

加圧装置またはコンポーネントを開く、または調整もしくは修理する前には、油圧とエア圧を開放してください。



### 火傷

表面は熱くなっています。熱くなったバルブコンポーネントの金属表面には触れないでください。熱くなった装置の周りでの作業で、接触を避けられない場合は、耐熱手袋や耐熱服を着用してください。熱くなった金属面への接触を避けられなかった場合、怪我の原因となります。

## 安全に関する手引(続き)

### ハロゲン化炭化水素溶剤の危険

アルミニウム部品を使用している加圧装置に、ハロゲン化炭化水素溶剤は絶対に使用しないでください。加圧されている状態では、アルミニウムと反応して爆発し、怪我や死亡、物的損害などを招く恐れがあります。ハロゲン化炭化水素溶剤には、以下の元素が1種類以上含まれています。

元素	記号	接頭語
フッ素	F	“フルオロ-”
塩素	Cl	“クロロ-”
臭素	Br	“ブロモ-”
ヨウ素	I	“ヨード-”

詳しくは、使用する液剤のSDSをご確認いただくか、液剤の製造元にお問い合わせください。もし、ハロゲン化炭化水素溶剤をご使用になる場合は、使用可能な部品について、ノードソンEFDまでお問い合わせください。

### 高圧液剤

高圧の液剤は、安全に保存されていない場合、非常に危険です。高圧装置の調整や修理を行う際は、その前に必ず液剤の圧力を開放してください。高圧液剤の噴流はナイフのような切断性があり、重大な身体的損傷、切断、あるいは死を招く危険があります。また、液剤が皮膚を貫通した場合、毒物中毒の恐れがあります。

#### 警告

高圧液剤による怪我はいずれも重大です。怪我をした場合、あるいは怪我が疑われる場合は以下の措置をとってください。

- ・ ただちに救急治療室へ行く
- ・ 医師に、噴射による怪我の恐れがあることを伝える
- ・ 以下の記述を医師に見せる
- ・ 使用していた液剤の詳細を医師に告げる

#### 医療的注意－エアレススプレーによる傷：医師への注意事項

皮膚への噴射による貫通は重大な外傷です。できるだけ早急に外科治療を行なうことが重要です。毒性を調べることに時間をかけ、治療が遅れることがないようにしてください。毒性は、何らかのコーティングが血管に直接注入された場合に問題となります。

### 有資格者による操作

製品の保有者には、ノードソンEFDの装置の据付、操作、修理が必ず有資格者によって行われることを確認する責任があります。有資格者とは、担当する業務を安全に執り行なう訓練を受けた従業員や契約業者を指し、関連する安全規則や規制に関する知識があり、その業務を執り行なう上で身体的に支障のない人をさします。

# 安全に関する手引(続き)

## 対象使用方法

同梱されている資料に記載されている方法でご使用ください。それ以外の方法での使用の場合には、作業員の怪我、物的損害の危険性があります。想定されていない使用には以下のものが含まれます。

- ・ 適合しない液剤の使用
- ・ ノードソンEFDで推奨していない改造
- ・ 安全ガードやインターロックを取り除く、あるいは回避して接続
- ・ 適合しない、あるいは損傷した部品の使用
- ・ ノードソンEFDで推奨していない補助装置の使用
- ・ 最大定格を超えた状況での装置の操作
- ・ 爆発性雰囲気での装置の操作

## 規制と認可

すべての装置が、使用される環境において定格で認可されたものであるかご確認ください。据付、操作、修理の方法が本書で説明している方法と違う場合、装置に与えられている認可内容は無効となります。ノードソンEFDが指定した以外の方法でコントローラを使用した場合、装置の提供する保護が正常に機能しない可能性があります。

## 作業者の安全のための注意

怪我を避けるため、以下の注意事項を守ってください。

- ・ 資格を持たない方は、操作や修理を行なわないでください。
- ・ 常に、安全ガード、扉、カバーには傷がなく、自動インターロックが適正に作動するか確認してください。そうでない場合は、ご使用を避けてください。また、安全装置を取り除いたり、回避して接続したりしないでください。
- ・ 稼働中の装置には近づかないでください。稼働中の装置の調整や修理を行なう際は、電源を切り、装置が完全に停止するまでお待ちください。予期せぬ動作を防止するため、電源を切り、装置の安全性をご確認ください。
- ・ スプレー範囲や、その他の作業範囲において、十分換気されているかご確認ください。
- ・ シリンジを使用する際、常にシリンジ先端(吐出部)を作業側に向け、身体や顔の方向には向けないようにしてください。また、シリンジを使用していないときには、先端(吐出部)を下に向けて保管してください。
- ・ ご使用になるすべての液剤の安全データシート(SDS)を入手して内容をお読みください。液剤の安全な取り扱いと使用については、製造元の指示に従い、また、推奨されている保護装備を使用してください。
- ・ 囲ったり、その他の方法で保護できない熱い表面、鋭利なエッジ、高エネルギーの電気回路、可動パーツなど、怪我防止のために作業現場から完全に排除できない、目立たない危険にも注意してください。
- ・ 非常停止ボタン、シャットオフバルブ、消火器の保管されている場所をご確認ください。
- ・ 真空排気ポートのノイズに長時間さらされることを原因とする難聴から保護するため、聴力保護具を着用してください。

## 安全に関する手引(続き)

### 防火

火災や爆発防止のため、下記の注意事項を守ってください。

- ・ 静電スパークやアーク放電に気づいたら、直ちに装置の運転を停止してください。原因が特定あるいは解決されない限り、装置を始動させないでください。
- ・ 引火性の液剤を使用または保管している場所での喫煙、溶接、研磨、火の使用はしないでください。
- ・ 液剤の使用温度は、製造元の推奨範囲を守ってください。温度監視装置や制限装置が適正に機能していることを確認してください。
- ・ 揮発性粒子やガスが危険レベルの濃度にならないよう適正な換気を行なってください。地域の規定やSDSの指示に従ってください。
- ・ 可燃性液剤を使用中に、作動中の電気回路を切断しないでください。火花が発生しないよう、先にスイッチを切ってから電源を切ってください。
- ・ 非常停止ボタン、シャットオフバルブ、消火器の保管されている場所をご確認ください。

### 予防保全

本製品を継続的に問題なくご使用していただくために、予防保全として下記の確認を行うことを推奨しています。

- ・ チューブが継手の接続部に適切に接続されているかどうか定期的に確認して、必要に応じて正しく固定してください。
- ・ チューブに亀裂や汚染がないか確認して、必要に応じてチューブを交換してください。
- ・ すべての配線接続が緩んでないか確認して、必要に応じて締めてください。
- ・ クリーニング: 前面パネルの汚れを取り除くには、清潔で柔らかい布を、中性洗剤で湿らせてご使用ください。前面パネルの材質を傷つける恐れがありますので、強溶剤 (MEK、アセトン、THFなど) は絶対に使用しないでください。
- ・ メンテナンス: 清潔なドライエアーのみをご使用ください。本製品は、それ以外の定期的なメンテナンスは必要ありません。
- ・ 試験: 本書の該当する項目で、装置の機能や性能の動作確認を行なってください。不良品や不具合品は交換いたしますので、ノードソンEFDにご返却ください。
- ・ 当装置用に設計された交換部品のみをご使用ください。さらに詳細な情報とご相談については、ノードソンEFDの担当者までお問い合わせください。

# 安全に関する手引(続き)

## 消耗部品に関する重要な安全概要

シリンジ、カートリッジ、ピストン、先端キャップ、エンドキャップ、ノズルなど、ノードソンEFDの消耗部品はすべて、1回のみでの使用を想定して製造されています。このようなコンポーネントをクリーニングし、再利用しようとする、塗布の精度が低下し、怪我の危険性が高まります。

ディスペンシングアプリケーションに適した保護装備や保護服を必ず着用し、以下のガイドラインを厳守してください。

- ・ シリンジやカートリッジを加熱するときには温度が38 °Cを超えないようにしてください。
- ・ 一度使用した後は、現地の条例に従ってコンポーネントを廃棄してください。
- ・ コンポーネントのクリーニングには、強溶剤 (MEK、アセトン、THFなど) を使わないでください。
- ・ カートリッジリテーナシステムとバレルローダーのクリーニングには中性洗剤のみ使用できます。
- ・ 液剤の無駄を防ぐため、ノードソンEFD SmoothFlow™ピストンを使用してください。

## 誤作動時の対応

もしシステムやシステムのいずれかの装置が誤作動を起こした場合は、ただちにシステムを停止し、以下の手順に従ってください。

1. システムの電源を切り、ロックアウトします。油圧式遮断弁および空気式遮断弁を使用している場合は、バルブを閉じて圧力を開放してください。
2. ノードソンEFDのエア式ディスペンサをご使用の場合は、シリンジをアダプタアセンブリから取り外します。ノードソンEFD電気機械式ディスペンサをご使用の場合は、シリンジのリテーナのネジをゆっくりと外し、シリンジをアクチュエータから取り外します。
3. 誤作動の原因を特定し、解決してからシステムを再起動します。

## 廃棄

装置や液剤の廃棄方法は、地域の規制に従ってください。

## 仕様

注: 仕様と技術的詳細は予告なく変更する場合があります。

項目	仕様
本体寸法	14.0W x 6.8H x 14.2D cm (5.51W x 2.68H x 5.59D")
重量	1.2 kg (2.9 lb)
サイクルレート	600回/分
時間範囲	0.001-99.9 s
入力AC(電源アダプター)	DC24V (+/-5%)、最大0.63A
電気入力コネクタ	Switchcraft L722RAあるいは同等のもの (固定タイプ)
電源アダプター	入力: AC100-240DV (+/-10%) 50/60Hz 出力: DV24V (+/-5%) 0.63A, Switchcraft S761K固定タイプDCプラグあるいは同等のもの、壁取付型、変更可能ACプラグ
フィードバックループ	5-24VDC信号、100mA(最大)
サイクル始動	DC5-24V シグナル, フットペダルまたは閉接点起動
入力エア圧	4.8-6.9 bar (70-100 psi)
使用環境条件	温度: 5~45°C (41~113°F) 湿度: 相対湿度 30°C時85%、45°C時40%(結露なきこと) 標高: 海拔2000m (6,562フィート)
製品分類	設置カテゴリ II 汚染度 2
認証	CE, UKCA, TÜV, RoHS, WEEE, China RoHS

### RoHS標準関連声明 (中国RoHS有害物質宣言)

产品名称 部品名	有害物質及元素 有毒・有害物質と元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎳 カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr6)	多溴联苯 多臭素化 ビフェニル (PBB)	多溴联苯醚 ポリ臭素化ジフ ェニルエーテル (PBDE)
外部接口 外部電気接続	X	0	0	0	0	0
<p><b>0:</b> 表示该产品所含有的危險成分或有害物質含量依照EIP-A, EIP-B, EIP-C 的标准低于SJ/T11363-2006 限定要求。 この部品の均質物質が含む有毒・有害物質が、EIP-A、EIP-B、EIP-Cのカテゴリにおいて、SJ/T11363-2006に定める制限量未満であることを意味します。</p> <p><b>X:</b> 表示该产品所含有的危險成分或有害物質含量依照EIP-A, EIP-B, EIP-C 的标准高于SJ/T11363-2006 限定要求。 この部品の均質物質が含む有毒・有害物質が、EIP-A、EIP-B、EIP-Cのカテゴリにおいて、SJ/T11363-2006に定める制限量以上であることを意味します。</p>						















### WEEE指令




本装置はWEEE指令2012/19/EUの下、欧州連合の規制の対象となります。本装置の適切な廃棄方法については、[www.nordsonefd.com/WEEE](http://www.nordsonefd.com/WEEE) を参照してください。

## 各機能部品


### 前面パネルボタン / 操作モード

- POWER ボタン  を押すと、電源のオンとオフが切り替わります。  
**注:** ValveMate 7100は、電源を入れると常にRUNモードになります。
- RUN 外部起動入力を有効にします。サイクルボタンは無効になります。
- SETUP 吐出時間の設定、試験、および調整を行ないます。
- STEADY タイマーが無効になります。   上下ボタンを押して、TIMEまたはSTEADY  操作を選択します。
- TEACH 液剤充填や、その他の時間のかかるサイクルアプリケーションの時間設定やティーチングを簡単に行なうことができます。
- PURGE パージを行ないます。
- CYCLE CYCLEボタン  を押すと、選択されているMODEに従って、異なる結果を示します。
- TIME SET 上下ボタン   を押すと、バルブの開放時間を増減します。SETUPモードあるいはTEACHモードで、上下ボタンを同時に押すと時間が0にリセットされます。上下ボタンは、SETUP、TEACH、RUNモードで使用できます。
- ALARMS 1. 圧力低下アラーム: バルブ駆動に十分な圧力がかかっているか確認できます。無効にすることも可能です。  
 2. CC INT (コンタクトクロージャ起動): 外部アラームアプリケーション用にCC INTのオプションをご使用ください。使用例: 液剤タンク残量スイッチ、作業員の安全インターロック等。  
 アラームの状態は吐出開始直前に判断されます (60psi未満のエアー圧と、CCINITのオープン)。
- MODE MODEボタン  を押すことにより、各モードを順次切り替えます。
- 拡張ユーザー設定機能
- 圧力低下アラーム: ON  / OFF 
  - 圧力単位: psi  / bar 
  - CC INIT : アラーム起動のために有効化 




## 各機能部品（続き）

### インジケータランプ

LED表示の左上部分にあるインジケータランプ  は、ディスペンスバルブが駆動すると点灯します。

前面パネルの中央にある5つのインジケータランプは、運転モードの表示に使用されます。



### 背面パネルの記号解説



**最大エア圧の注意**  
最大エア入力圧が0.69Mpa (100psi)であることを伝える注意記号です。それを超えるエア入力圧は、装置にダメージを与える恐れがあります。



**フットペダル/手元スイッチコネクタ**  
スイッチ記号は、吐出開始時のモメンタリ閉接点スイッチのコネクタを表します。オプション品のフットペダルは、パーツ番号#7014865でご注文ください。



**電源入力電流**  
入力電流記号は、DC電流が電源コネクタで使用されていることを示しています。電力は外部DC24V電源から得ています。




**シャーン接続**  
この記号は、シャーン接続端子を表しています。漏れ電流の短絡やシステムのESD保護の向上のために、シャーンを接地するために使用されます。



## 一般的な接続例

EFDのバルブには取扱説明書が付属しています。説明書にはバルブ操作説明の他、タンクとバルブの設定方法が説明されています。

**注:** オイルフリーの清潔で乾燥し、フィルタリングされたエアのみ使用のこと。



### ⚠ 注意

タンクを開ける際は、必ず圧力を開放してから行なってください。まずエア供給チューブにあるシャットオフバルブをスライドさせます。もしノードソンEFD製タンクを使用している場合は、リリースバルブも開放してください。タンクを開ける前に、圧力ゲージが0になっていることを確認してください。

全てのノードソンEFDのタンクは、独自のネジ設計を採用し、キャップを取外す際にエア圧力開放を安全確実にこなうことができます。

## ValveMate 7100の取付


ValveMate 7100は、ブラケットをネジ止めして、平らな面の上部、あるいは下部に取付けることが可能です。



付属のユニバーサル取付ブラケットを使用し、コントローラーをキャビネットの上部あるいは、下部に取付けます。ブラケットを使用することにより、コントローラーを30°傾けて固定することができます。作業台の下に取付ける際は、ネジ、ナット、ボルト等を使用してしっかりと固定してください。

## 外部電源アダプター

ValveMate 7100には、固定用リングコネクタ付のユニバーサルDC24V外付電源が付属しています。適切な位置を選んで、適切な入力電圧と接続してください。




## 入力/出力接続

10ピンの端子板には、DC5～24Vと閉接点CC起動入力が含まれます。出力には、アラーム出力、吐出サイクル終了(EOC)出力、そしてDC24V出力サービス端子があります。

- ・ 5-24 VDC INIT: DC5～24V入力電圧で、起動入力が有効になります。
- ・ EOC OUT: サイクル終了のフィードバックをします。
- ・ ALARM OUT: アラーム状態が確認された場合に閉じる回路です。
- ・ CC INIT: 起動入力が、閉接点スイッチ共に有効となります。
- ・ 24 VDC OUT: サービス出力(DC24V、100mA)

注: ALARM OUTとEOC(サイクル終了)は、RUNモードでのみ機能します。



## 入力/出力接続(続き)

### 起動接続

ValveMate7100は以下の3種類の入力により起動します。

- ・ 5-24 VDC INIT: 5-24 VDC INIT端子へDC5~24Vを印加。1ピンと2ピン。
- ・ CC INIT: CC INIT端子へ機械接点を接続。7ピンと8ピン。
- ・ フットペダル: オプション品のEFD製フットペダル(パーツ番号#7014865)を使用し、フットペダルコネクタに接続。

接続図は17ページをご参照ください。

### アラーム出力接続

ValveMate 7100は、アラーム出力回路があります。アラーム出力回路はアラーム状態が確認されると閉じます。ノーマルオープン電気スイッチで、外部の信号装置やPLC入力へのDC5~24V回路をスイッチングすることができます。最大負荷は100mA、DC5~24Vです。

### アラーム入力接続

ValveMate 7100では、外部アラーム信号用として、CC INIT起動入力を使用することが可能です。有効にする場合は、21ページの「設定方法」の項目をご参照ください。アラーム入力として有効な状態の場合は、7ピンと8ピンのCC INITは、タンク残量フロートスイッチなどのノーマルクローズのスイッチへ接続されます。7ピンと8ピンは、ディスペンスバルブサイクルを起動するために閉じていなければなりません。


### サイクル終了接続(EOC)

ValveMate 7100には、ディスペンスバルブの起動が有効になっていることを認識するためのサイクル終了(EOC)信号回路が組み込まれています。EOC回路は通常はノーマルクローズの電気スイッチで、外部信号装置やPLCの5-24V回路をスイッチングすることができます。最大負荷は100mA、DC5~24Vです。サイクル終了(EOC)信号は、ValveMate 7100がRUNモードの状態でのみ機能します。サイクル終了(EOC)は、吐出サイクルが無効になっているRUNモードでは閉じていますが、吐出サイクルが開始するとEOCスイッチが開き、完了すると閉じます。


### DC24V出力

DC24V 100mAのサービス端子は、信号送信のためのサイクル終了やアラーム出力回路が外部回路をシグナリングする際に必要な電力を提供するために使用されます。また、インジケータ装置や5-24 VDC INIT 起動回路を閉接点スイッチから起動するための電源としても使用することが可能です。

# I/O接続図



I/O外部配線図



I/O電気回路図

## エア配管接続

### エア出力接続

バルブの駆動エアチューブを、ValveMate 7100コントローラー背面のエア出力部 **①** に接続します。

### エア入力接続


まず、ValveMateを供給エアに接続します。このとき、同梱の5ミクロンフィルターレギュレーター(#7002002)を供給エア口に取り付けてください。

フィルターレギュレーターのエア出口に、プッシュイン継手付きのT字エア継手(#7016230)を取り付けます(タンク/カートリッジに付属)。

外径6mmエアチューブ(3m)が同梱されています。付属の6mmプッシュイン継手を使用し、片側を#7016230のT字エア継手に接続します。チューブの反対側の端を、ValveMate 7100のエア入力コネクタ **②** へ、奥までしっかりと挿入します。エアチューブが継手全体にしっかりと挿入されているか確認してください。


#7002002フィルターレギュレーターの圧力を、0.48Mpa(70psi)に設定します。


T字エア継手のクイックコネクタは、タンクのエア圧レギュレーターへエア圧に供給します。この接続は、後から行います。








**重要:** エア出力継手には、安全停止バルブがついています。適正なエア流量が得られるよう、チューブが継手に確実に取り付けられていることをご確認ください。


## 最終チェックリスト

1. ValveMate 7100へのエア圧が0.48Mpa(70psi)に設定されている。①
2. 起動用の結線とI/Oが正しく配線されている。②
3. バルブとタンクが正しく接続されている。③
4. バルブが設定され、ディスペンシングノズルがバルブの取付ガイドに従って取り付けられている。④
5. 電源をオンにした際、 インジケータランプとLED表示が点灯する。⑤







## ディスペンスバルブのテスト

1. タンク圧を設定します。低粘度液剤の場合は、タンク圧を低く、高粘度液剤の場合は、高く設定してください。
2. MODEボタン  を使用し、コントローラーをPURGEモード  にします。
3. バルブの下に容器を置いて、CYCLEボタン  を押してバルブを開放し、システムからエアールが出尽くすまで液剤を流し続けます。タンク圧、またはバルブストロークノブで、液剤の流量を調整します。流量が多すぎると、小さいドットの設定が困難になったり、液剤が飛び散ったりする恐れがあります。
4. MODEボタン  を再度押し、コントローラーをセットアップモードにします。LED画面下の上下ボタンを使用し吐出時間を0.050秒に設定します。
5. CYCLEボタン  を押して、吐出サイクルを起動します。希望の吐出サイズになるまで、吐出時間またはタンク圧を増減して調整します。吐出サイズの主要調整要素はバルブの開放時間です。
6. 装置を起動すると、機械制御により起動の準備が整います。この時、ValveMate 7100がRUNモードであることを確認してください。







## 設定方法








### RUNモードでバルブ運転中に調整をするには

- Step 1 CYCLEボタン  を押すとLED表示が点滅し、時間調整が可能になります。
- Step 2  または  ボタンを押して、バルブの開放時間を調整します。
- Step 3 CYCLEボタン  を押すと、LED表示の点滅が止まります。



### コントローラーをSTEADYモードに設定するには

- Step 1 MODEボタン  を押し、STEADYになるまでスクロールさせます。
- Step 2  または  ボタンを押して、TIMEまたはSTEADY吐出のいずれかを選択します。
- Step 3  が表示されたら、モードボタンを押してRUNモードにします。

### TEACHモードを使用するには










- Step 1 MODEボタン  TEACHモードを使用するには
- Step 2 CYCLEボタン  を押し続けるか、TEACHモードでフットペダルを押すと、TEACH機能が開始される前にLED表示が点滅します。
- Step 3 CYCLEボタン  、あるいは、フットペダルを押し続けて、吐出時間を増加させます。
- Step 4 プログラムされたパルス時間の微調整は  または  ボタンを押します。
- Step 5   ボタンを同時に押すと、時間が0にリセットされ、TEACHモードが再開します。

### PURGEモードにするには









- Step 1 MODEボタン  を押して、PURGEになるまでスクロールさせます。
- Step 2 CYCLEボタン  、あるいはフットペダルを押して、ディスペンスバルブのパージを行ないます。

## 設定方法（続き）













### 圧力低下アラームを有効/無効にするには

- Step 1 MODEボタン  を押し、STEADYになるまでスクロールさせます。
- Step 2 Aon  またはAof  が表示されるまで、 ボタンを押し続けます。
- Step 3  または  ボタンを押して、アラームオン  またはアラームオフ  のいずれかを選択します。
- Step 4 MODEボタン  を押すと設定を終了します。

### 圧力の単位表示のpsiあるいはbarを選択するには

- Step 1 MODEボタン  を押し、STEADYになるまでスクロールさせます。
- Step 2 Aon  またはAof  が表示されるまで、 ボタンを押し続けます。
- Step 3  ボタンを1度押します。
- Step 4  または  ボタンを押して、barまたはpsiのいずれかを選択します。  
psi表示: 0.0~101.0  
bar表示: 0.0~7.0
- Step 5 MODEボタン  を押すと設定を終了します。

### CC INIT I/Oを外部アラーム入力として有効/無効にするには


- Step 1 MODEボタン  を押し、STEADYになるまでスクロールさせます。
- Step 2 Aon  またはAof  が表示されるまで、 ボタンを押し続けます。
- Step 3  ボタンを2回押します。
- Step 4  または  ボタンを押して、CCI  またはALI  のいずれかを選択します：  
CCI:  閉接点起動入力  
ALI:  外部アラーム入力
- Step 5 MODEボタン  を押すと設定を終了します。

## パーツ番号


パーツ番号	説明
7015340	ValveMate 7100シングルバルブコントローラー

## 交換用部品

パーツ番号	説明
7026520	バルブソレノイド DC24V 1.8W (コネクタ付) キット
7026543	DCケーブルアッセンブリ-2m-固定コネクタキット(ここには示されていません)



## トラブルシューティング

問題点	考えられる原因と解決策
LED表示のエア と圧力値 が交互に表示され、起動信号が受けつけられない。	ValveMate 7100へのエア圧が0.4Mpa (60 psi) 以下に下がっています。入力圧力を0.48Mpa (70 psi) まで上げて、MODEボタンを押してリセットします。問題が解決されない場合は、エアシリンダーなどの装置が原因でValveMate 7100入力エアチューブ内で圧力降下が起こっていないかご確認ください。
起動信号に装置が反応しない。	装置がRUNモードになっていることをご確認ください。エア回路のレスポンスの遅延は、時間が0.01秒以下に設定されているとバルブが開放されません。開放時間を増加して下さい。あるいは、起動信号が少量漏れている場合があります。信号は次の信号が起動する前に完全に切り替わる必要があります。
タイマーが動作不能である。	装置がSTEADYモードになっていないことをご確認ください。
LED画面が点滅している 	外部アラームが有効になっており、回路が開になっています。エラーの原因を確認してください。22ページの「CC INIT I/Oを外部アラーム入力として有効/無効にするには」をご参照ください。



## ノードソンEFDの1年保証

このノードソンEFD製品はノードソンEFDの工場が推奨した方法で装置を取り付け、運転した場合、購入日から1年間、材質および組立について欠陥がないことを保証します(但し、誤用、磨耗、腐食、不注意、事故、誤った設置、あるいは適合しない液剤を使用した場合などは保証の対象とはなりません)。

ノードソンEFDは、欠陥が発見された場合、当社の返品確認を受けた後、保証期間内に当社の工場へ送料前払いで返却された部品に対して、無償で修理あるいは交換を行いません。唯一の例外は、通常は摩耗し、定期的に交換する必要がある部品で、ダイヤフラムバルブ、シール、バルブヘッド、ニードルやノズルなどが挙げられます。

本保証から生ずる当社の一切の責任または責務は、装置の購入金額を超えないものとします。

装置の使用に当たっては、お客様は目的の用途に製品が合っているかどうかをご確認ください。ご使用の用途に合っていると判断した場合、そこから起こりうるすべてのリスクはお客様側のものとなります。また、当社は特定目的への市場性または適合性への保証は一切行いません。いかなる場合も、当社は偶発的または間接的損害への責任は負いません。

本保証は、オイルフリーの清潔で乾燥し、フィルタリングされたエアが使用された場合にのみ有効です。



ノードソン EFDは、世界40ヶ国に販売・サービス拠点を持っています。詳細は [www.nordsonefd.com/jp](http://www.nordsonefd.com/jp) をご覧ください

日本

+81-3-5762-2760; [japan@nordsonefd.com](mailto:japan@nordsonefd.com)

グローバル

+1-401-431-7000; [info@nordsonefd.com](mailto:info@nordsonefd.com)

WAVEデザインは、Nordson Corporationの登録商標です。  
©2023 Nordson Corporation 7026881 v080923